

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ05.В.02777
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668697
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Завод искусственного камня" (ООО "ЗИК").
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 141320, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9. ОГРН: 1115042005198. Телефон (495)223-99-68, (496)549-88-66, факс (495)223-99-68, (496)549-88-66.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Завод искусственного камня" (ООО "ЗИК"). Адрес: 141320, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9. ОГРН: 1115042005198. Телефон (495)223-99-68, (496)549-88-66, факс (495)223-99-68, (496)549-88-66.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты отделочные из искусственного камня, изготавливаемые по ТУ 5714-001-92681717-2013.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 1400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), по показателям: группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96, группа по дымообразующей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, группа по токсичности продуктов горения Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, группа по распространению пламени РП1 по ГОСТ Р 51032-97
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
6810 19 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № М04136-ТР от 14.02.2013 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г.
Акт о результатах анализа состояния производства № 3980-ОП от 15.01.2013 г. ОС "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.02.2013 по 17.02.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Рябов